

# LAMPIRAN

PT PLN (PERSERO)  
AREA PENGATUR DISTRIBUSI JATENG & DIY

## BERITA ACARA SCANNING PROTEKSI RECLOSER

Pada hari ini **Rabu** tanggal **21** bulan **12** tahun **dua ribu delapan belas**, telah dilaksanakan **resetting proteksi recloser** dengan data sebagai berikut :

DATA KEYPOINT		
Merk : SCHNEIDER	Merk : JOONGWON.	Merk : Intec.
Type : ADVC	Type : P 200	Type : ERMFC.
No Tiang : 52-40	No Tiang : 52-76	No Tiang : 52-99-25
Area / Rayon : Yogyakarta	Area / Rayon : Yogyakarta	Area / Rayon : Yogyakarta
DATA SETTING LAMA		
I> = A	I> = A	I> = A
Tms =	Tms =	Tms =
I>> = A	I>> = A	I>> = A
Io> = A	Io> = A	Io> =
Tms =	Tms =	A Tms =
Io>> = A	Io>> = A	Io>> = A
HCL = A	HCL = A	HCL = A
Reclose = kali	Reclose = kali	Reclose = kali
Waktu (t) = detik	Waktu (t) = detik	Waktu (t) = detik
DATA SETTING BARU		
I> = 280 A	I> = 207 A	I> = 137 A
Tms = 0.16 IEC 51	Tms = 0.106 IEC 51	Tms = 0.05 IEC 51
I>> = 3100 A	I>> = 2800 A	I>> = 2500 A
Io> = 106 A	Io> = 85 A	Io> = 64 A
Tms = 0.195 IEC 51	Tms = 0.131 IEC 51	Tms = 0.06 IEC 51
Io>> = 1600 A	Io>> = 1450 A	Io>> = 1300 A
HCL = 3300 A	HCL = - A	HCL = A
Reclose = 2 kali	Reclose = 2 kali	Reclose = 1 kali
Waktu (t) = 15 detik	Waktu (t) = - detik	Waktu (t) = - detik
LAIN-LAIN		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana

( M. Aidayat )

Mengetahui,  
Spv Proteksi & Meter

( )

# PENENTUAN LETAK DAN KOORDINASI RECLOSER - SECTIONALIZER PADA PENYULANG 20 KV BANTUL 02 DISIMULASIKAN DENGAN ETAP

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	2%
2	Submitted to STT PLN Student Paper	2%
3	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
4	jatirio.blogspot.com Internet Source	2%
5	wikileaks.org Internet Source	1%
6	belajarbekerjamembangun.blogspot.com Internet Source	1%
7	bisrilhafiz.blogspot.com Internet Source	1%